PAWILON D - RZUT DACHU NAD III PIĘTREM

1 : 50



PAWILON D - RZUT DACHU NAD WENTYLATOROWNIĄ

1 : 50



UWAGI:

1. Materiał:
   Stal profilowa S235JR
   Stal bl. trapezowej S320GD
2. Wymiary podano w mm, rzędne w m
3. Zabezpieczenie antykorozyjne stali jak dla kategorii korozyjności środowiska C3 wg EN-ISO 12944 - proponowany system malarski S3.04 kolor wg uznania inwestora
4. Warunki wykonania i montażu konstrukcji stalowej zgodnie z PN-B-06200 i 2002
5. Klasa konstrukcji stalowej 2
6. Poziom jakości złączy spawanych C (wg PN-EN-25817)
7. Przed wykonaniem powłoki antykorozyjnej należy uszczelnić wszelkie szczeliny w połączeniach spawanych
8. Elementy łączone doczołowo wykonać z tolerancją ujemną
9. Kotwy wklejane należy osadzać zgodnie z instrukcją producenta
10. Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć do odporności ogniowej R30 przez malowanie lub obudowanie płytami ogniochronnymi przyjmując temperaturę krytyczną stali Tcr = 600st C
11. Spoiny należy wykonać jako ciągłe na całej długości przylegania elementów:
    Jeżeli nie zaznaczono inaczej grubości spoin pachwinowych wynoszą:
    - dwustronne, a=0,5 grubości cieńszego z łączonych elementów
    - jednostronne, a=0,7 grubości cieńszego z łączonych elementów
12. Przed przystąpieniem do prac należy zweryfikować wszystkie wymiary
13. Wykaz stali profilowej wg 303-D1BO-PBW-II-2P-12

ROZPOWSZECHNIANIE I WYDAWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW. PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)

BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA PRO-MEDICUS SP. Z O.O.

BRANŻA	KONSTRUKCJA	SYMBOL	303-D1BO-PBW-II-2P/Z	NR RYS. 4
INWESTOR	WOJEWÓDZKI SZPITAL W TARNOBRZEGU			
ADRES	39-400 TARNOBRZEG UL. SZPITALNA 1			
NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA I NADBUDOWA POM. PAWIONU D.D1.D2 ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W CELU URUCHOMIENIA SAL OPERACYJNYCH			
ADRES INWESTYCJI	39-400 TARNOBRZEG UL. SZPITALNA 1 PAWILON D			
TEMAT	ADAPTACJA POM. W CELU URUCHOMIENIA SAL OPERACYJNYCH PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ZAMIENNY			SKALA 1 : 50
TREŚĆ	KONSTRUKCJA RZUT DACHU NAD III PIĘTREM			DATA 01.2018
PROJEKTANT	MAP/0009/POOK/06	OPRACOWAŁ		SPRAWDZIŁ MAP/0464/PBKb/15
MGR INŻ. ROBERT BUCZEK	KATARZYNA TWARDAK			MGR INŻ. MIŁOSZ JUSZCZYK