

UWAGI:

1. TRANSFORMATOR USTAWIĆ NA IZOLATORACH.
2. NA TRANSFORMATORZE NALEŻY UMIEŚCIĆ TABLICZKĘ OSTRZEGAWCZĄ O TREŚCI:

   UWAGA! DAJĄCE SIĘ DOTKNĄĆ CZĘŚCI TRANSFORMATORA MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ POD NAPIĘCIEM. PRZED DOTKNIĘCIEM STWIERDZIĆ BRAK NAPIĘCIA.

3. ZE WZGLĘDU NA CHŁODZENIE, TRANSFORMATOR USTAWIĆ ZA AŻUROWĄ OSŁONĄ IZOLACYJNĄ, KTÓRĄ MOŻNA OTWORZYĆ TYLKO NARZĘDZIEM LUB SPECJALNYM KLUCZEM. DOSTĘP POWINIEN BYĆ MOŻLIWY TYLKO DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH.
4. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA RAMY MONTAŻOWEJ SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WYMIARY WNĘKI, W KTÓREJ ZAINSTALOWANE ZOSTANIE APARATURA DO ZASILANIA APARATURY MEDYCZNEJ W UKŁADZIE IT.
5. NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I FIRM ZOSTAŁY UŻYTE W CELU SKALKULOWANIA CEN.
6. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE APARATURY ZAMIENNEJ PRZY ZACHOWANIU CO NAJMNIEJ PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH I NIE POGORSZENIA WARUNKÓW EKSPLOATACYJNYCH I SERWISOWYCH.

ZASILANIE TRANSFORMATORA MEDYCZNEGO "TM"
UKŁAD SIECIOWY TN-S

OBWODY ZASILANE Z TRANSFORMAT. MEDYCZN.
UKŁAD SIECIOWY IT

–	KOMPLETNY MODUŁ ZASILAJĄCO-KONTROLNY Z SZR, ZABEZPIECZENIAMI, BY-PASS, KONTROLĄ OBW. ODBIORCZYCH ORAZ MODUŁEM KOMUNIKACYJNYM RS485	UPL710-2-63-ISO -BP-24-B16	KPL	1	BENDER
2MK1	KASETA SYGNALIZACYJNO-KONTROLNA, WYKONANIE WTYNKOWE	MK2430-12	SZT	2	BENDER
TR	TRANSFORMATOR SEPARACYJNY 230/230V, 6,3kVA	ESD107/6300	SZT	1	BENDER
G1, G2	OCHRONNIK PRZEPIĘCIOWY PRZECIWPRZEPIĘCIOWY POZ.OCHRONY <1,5kV	DEHNguard M TN275	KPL	2	DEHN
Q1, Q2	ROZŁĄCZNIK INSTALACYJNY 2-BIEG. 100A	SBN290	SZT	2	HAGER
–	WYPOSAŻENIE SZACHTU: OPRAWA KANAŁOWA, WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY, KONSTRUKCJA WSPORCZA, OSŁONY IZOLACYJNE ITP	–	KPL	1	.

ROZPOWSZECHNIANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
(Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)

BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA PRO-MEDICUS SP. Z O.O.

BRANŻA	ELEKTRYCZNA	SYMBOL	303-D1BO-PBWZ-VII-1P	NR RYS. 9
INWESTOR	WOJEWÓDZKI SZPITAL W TARNOBRZEGU			
ADRES	39-400 TARNOBRZEG UL. SZPITALNA 1			
NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA I NADBUDOWA POM. PAWILONU D, D1, D2. ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W CELU URUCHOMIENIA SAL OPERACYJNYCH			
ADRES INWESTYCJI	39-400 TARNOBRZEG UL. SZPITALNA 1 PAWILON D			
TEMAT	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W CELU URUCHOMIENIA DODATKOWEJ SAL OPERACYJNYCH PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ZAMIENNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE			SKALA
TREŚĆ	UKŁAD IT - SCHEMAT TABLICY 2TP22			DATA 01.2018

PROJEKTANT	BPP Upr.124/84	OPRACOWAŁ		SPRAWDZIŁ	RP-Upr 839/94
INŻ.L.BEDNARCZYK				INŻ. J. KUBISIAK	