

## ZESTAWIENIE ILOŚCI POWIETRZA DLA SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH

## ZESTAWIENIE 3

## Zestawienie ilości powietrza dla systemu OR1

Lp.	Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Wysokość	Kubatura	Krotność wymian	Nawiew	Wywiew
-	-	-	m2	m	m3	1/h	m3/h	m3/h
1	1.10	Śluza lekarzy	8,12	2,30	18,68	10	- - -	200
2	1.11	Sala operacyjna	31,80	2,92	92,86	15	1500	1200
<b>Razem</b>							<b>1500</b>	<b>1400</b>

## Zestawienie ilości powietrza dla systemu OR2

Lp.	Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Wysokość	Kubatura	Krotność wymian	Nawiew	Wywiew
-	-	-	m2	m	m3	1/h	m3/h	m3/h
1	1.13	Sala operacyjna	33,43	2,92	97,62	15	1500	1100
2	1.14	Magazyn sterylny	10,57	2,70	28,54	4	- - -	100
3	1.15	Mycie lekarzy	9,17	2,50	22,93	10	- - -	200
<b>Razem</b>							<b>1500</b>	<b>1400</b>

## Zestawienie ilości powietrza dla systemu POK

Lp.	Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Wysokość	Kubatura	Krotność wymian	Nawiew	Wywiew
-	-	-	m2	m	m3	1/h	m3/h	m3/h
1	1.01	Śluza pacjentów	7,24	2,30	16,65	6	100	100
2	1.02	Korytarz czysty	36,54	2,30	84,04	5	420	280
3	1.04	Pokój personelu	9,83	2,70	26,54	3	100	- - -
4	1.06	Pokój socjalny	9,59	2,70	25,89	3	100	100
5	1.07	Pom. przygotowania pacjenta	11,81	2,70	31,89	12	400	350
6	1.08	Magazyn sprzętu	8,16	2,70	22,03	2	50	50
7	1.16	Śluza personelu czysta	8,25	2,50	20,63	10	200	50
<b>Razem</b>							<b>1370</b>	<b>930</b>

## Zestawienie ilości powietrza dla systemu SA1

Lp.	Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Wysokość	Kubatura	Krotność wymian	Nawiew	Wywiew
-	-	-	m2	m	m3	1/h	m3/h	m3/h
1	1.03	Magazyn brudnej bielizny	4,44	2,50	11,10	2	- - -	20
2	1.05	Węzeł sanitarny	4,05	2,70	10,94	9	- - -	100
3	1.09	Skład porządkowy	2,40	2,50	6,00	2	- - -	20
4	1.17	Węzeł sanitarny	8,01	2,50	20,03	8	- - -	150
<b>Razem</b>							<b>0</b>	<b>290</b>

## ZESTAWIENIE ILOŚCI POWIETRZA DLA SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH

## ZESTAWIENIE 3

## Zestawienie ilości powietrza dla systemu SA2

Lp.	Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Wysokość	Kubatura	Krotność wymian	Nawiew	Wywiew
-	-	-	m2	m	m3	1/h	m3/h	m3/h
1	1.12	Wstępne mycie	4,10	2,50	10,25	10	- - -	100
<b>Razem</b>							<b>0</b>	<b>100</b>

## Zestawienie ilości powietrza dla systemu SA3

Lp.	Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Wysokość	Kubatura	Krotność wymian	Nawiew	Wywiew
-	-	-	m2	m	m3	1/h	m3/h	m3/h
1	1.18	Śluza personelu brudna	8,10	2,70	21,87	5	- - -	100
<b>Razem</b>							<b>0</b>	<b>100</b>

## Zestawienie ilości powietrza dla systemu TCH

Lp.	Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Wysokość	Kubatura	Krotność wymian	Nawiew	Wywiew
-	-	-	m2	m	m3	1/h	m3/h	m3/h
1	3.02	Pomieszczenie UPS	8,39	2,45	20,56	2	- - -	50
<b>Razem</b>							<b>0</b>	<b>50</b>