

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW DO DOBORU ZAWORÓW REGULACYJNYCH DLA WYMIENNIKÓW
ZESTAWIENIE 2

Lp.	Wyszczególnienie	Moc grzewcza 80/60 st.C	Przepływ	Spadek ciśnienia nagrzewnica	kvs obliczeniowy	kvs projektowany	Spadek ciśnienia zawór	Energia chłodnicza	Przepływ	Spadek ciśnienia chłodnica	kvs obliczeniowy	kvs projektowany	Spadek ciśnienia zawór
-	-	kW	m3/h	kPa	m3/h	m3/h	kPa	kW	m3/h	kPa	m3/h	m3/h	kPa
1	AHU OR1	8,9	0,39	0,3	7,12	6,3	0,38	19,7	3,12	6,6	12,14	10	9,734
2	AHU OR2	8,9	0,39	0,3	7,12	6,3	0,38	19,7	3,12	6,6	12,14	10	9,734
3	AHU POK	11,5	0,51	0,8	5,702	6,3	0,655	13,6	2,86	10,2	8,955	10	8,18