

T2 YDY4x1,5 – istniejący
(pom. D144)

TABLICZKA T2 W POSTER. PIEL. POM. NR D144
DO ZAŁĄCZANIA OŚWIEŚLENIA PRZYPODŁOGOWEGO
POZOSTAJE BEZ ZMIAN

PO LOKWACJI TABLICY TORO-22 OŚW. NR 220R2 BĘDZIE ZASŁAĆ
BEZPOŚREDNIO OŚWIEŚLENIE PRZYPODŁOGOWE W POM. D150,D151,D153

FR103-40

Wsp. kz	0,7	0,7	0,7
Razem Po	3830	180	90
Ogółem	4100		



- UWAGI:
1. POKAZANE NA NINIEJSZYM RYSUNKU SCHEMATY TABLIC ROZDZIELCZYCH PIĘTROWYCH WRYSONOWANO NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ INWESTORA
 2. LIKWIDACJA TABLICY TORO-22 UMOŻLIWI ROZBUDOWĘ, ISTNIEJĄCEJ TABLICY TOR-22, DLA POTRZEB WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEGO OPRAWOWANIA.
 3. NA TABLICACH ROZDZIELCZYCH PIĘTROWYCH TON-22 I TOR-22 DOBUDOWAĆ:
 - a) WYŁĄCZNIKI INSTALACYJNE NADPRĄDOWE, 1-BIEG. O PARAMETRACH JAK NA SCHEMACIE
 - a) WYŁĄCZNIKI RÓŻNOCIOWOPRĄDOWE 2-BIEG. O PARAMETRACH:
 - PRĄD ZNAMIENOWY – 25A
 - PRĄD RÓŻNOCIOWY – 30mA
 - KLASA – A
 4. ZAKRES DOBUDOWY TABLIC JAK WYŻEJ ZAZNACZONO PRZEZ ZACIENIOWANIE

