




RUSZT STALOWY POD OBRÓBKĘ OGNIOMURU

SKALA 1 : 10



stal S235JR

- Uwaga:
- rozstaw płaskowników mocujących dopasować do grubości ogniomuru
 - płaskowniki osadzić równo z licem otynkowanej ściany (w bruździe)
 - długość poprzeczek rusztu dopasować do grubości obniomuru i docieplenia, tak aby blacharka wystawała obustronnie min. 5cm poza lico docieplonej ściany
 - przed zamontowaniem konstrukcji stalowej górę ogniomuru wyrównać zaprawą ze spadkiem 2% w kierunku dachu, poprzeczki opierać na zaprawie
 - wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie farbami odpornymi na zmienne warunki atmosferyczne, w kolorze blacharki

J o l a n t a L e n k i e w i c z B u d o w n i c t w o O g ó l n e		
Obiekt:	WOJEWÓDZKI SZPITAL W TARNOBRZEGU PRZY ULICY SZPITALNEJ 1	data oprac. 04.2018
Temat:	DOCIEPLENIE BUDYNKU, WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH ORAZ MONTAŻ OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH W BUDYNKU F2 SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W TARNOBRZEGU NA DZIAŁCE NR 2160/15, OBRĘB 12 M. TARNOBRZEG	nr rys. B - 14
archit.		
tytuł rysunku:	RUSZT POD OBRÓBKĘ OGNIOM.	s k a l a 1: 10
projektant:	mgr inż. arch. Rafał Owczarek upr. proj. nr A-01/02	
opracow.:	mgr inż. Jolanta Lenkiewicz upr. bud. AN/8346/402/82	
sprawdził:	mgr inż. arch. Michał Smajdor upr. proj. 8/PKOKK/2013	