


BUDYNEK C - PIĘTRO

R - Oświetlenie z TOR-2 rezerwowe  
E - Oświetlenie ewakuacyjne z podtrzymaniem

TON-2  
TOR-2  
TSN-2  
TSR-2



Lista oprav

1	2 *	PXF Lighting PX3004063 MODENA MINI LED 10W 4000K
2	7 *	PXF Lighting PX3004071 MODENA MINI LED 19W 4000K
3	21 *	PXF Lighting PX3718408 ROMA LED OPAL 595x595 HE14W 4000K
5	37 *	PXF Lighting PX2260036 MONZA LED PAR 640MM 4000K HE22W
6	2 *	PXF Lighting PX2260064 MONZA LED PAR 640MM 4000K HO37W

1. Korytarz
2. Magazynek
3. Pomieszczenie Administracyjne
4. Korytarz
5. Pomieszczenie Administracyjne
6. Łazienka
7. Pomieszczenie Administracyjne
8. Pomieszczenie Administracyjne
9. Pomieszczenie Administracyjne
10. Śluza
11. Pomieszczenie Administracyjne
12. Pomieszczenie Administracyjne
13. Pomieszczenie Administracyjne
14. Pomieszczenie Administracyjne
15. Magazynek
16. Łazienka sufit podwieszany na korytarzach

Zakres demontowanej instalacji należy uzgodnić z Działem Techniczno- Gospodarczym Szpitala wraz z elementami przewidzianymi do utylizacji

		ul. Gawrzyłowska 31A/8 39-200 Dębica tel. 509-867-630 e - mail: biuro@proinwenko.pl	
FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA www.proinwenko.pl			
Nazwa zadania : WYMIANA OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU C SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W TARNOBREZGU NA DZIAŁCE NR 2160/15, OBRĘB 12 M. TARNOBREZG			
Lokalizacja obiektu : dz. nr ewid. 2160/15 obręb 12 Tarnobrzeg			
Inwestor : Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg			
Rodzaj opracowania : P.B. INSTALACJA OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO			
Skala : 1:100	Nazwa rysunku : RZUT PARTERU		Nr rys. : E-3
Opracował : mgr inż. Mariusz Żyła	Nr uprawnień :	Data : 04.2018	Podpis :
Projektował : Andrzej Leśniak	Nr uprawnień : 118/68	Data : 04.2018	Podpis :
Sprawił : mgr inż. Tomasz Piękoś	Nr uprawnień : PDK/0144/PWOE/04	Data : 04.2018	Podpis :