



podłączenie instalacji odgromowej i elementów konstrukcyjnych do uziomu fundamentowego Z13

Wokół każdego komina wykonać zwód obwodowy i iglice odgromową o wysokości 0,5m

RZUT DACHU

SKALA 1: 100

podłączenie instalacji odgromowej i elementów konstrukcyjnych do uziomu fundamentowego Z11

**PROINWENKO**
FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA
www.proinwenko.pl

ul. Gawrzyłowska 31A/8
39-200 Dębica
tel. 509-867-630
e-mail: biuro@proinwenko.pl

| | | | |
|---|------------------------------------|-------------------|----------|
| Nazwa zadania : WYMIANA OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU F2 SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W TARNOBREZGU NA DZIAŁCE NR 2160/15, OBRĘB 12 M. TARNOBREZG | | | |
| Lokalizacja obiektu : dz. nr ewid. 2160/15 obręb 12 Tarnobrzeg | | | |
| Inwestor : Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg | | | |
| Rodzaj opracowania : P.B. INSTALACJA OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO | | | |
| Skala : 1:100 | Nazwa rysunku : PLAN UZIOMÓW | Nr rys. : E-6 | |
| Opracował : mgr inż. Mariusz Żyła | Nr uprawnień : 118/68 | Data : 04.2018 | Podpis : |
| Projektował : Andrzej Leśniak | Nr uprawnień : PDK/0144/PWOE/04 | Data : 04.2018 | Podpis : |
| Sprawdził : mgr inż. Tomasz Piękoś | | Data : 04.2018 | Podpis : |