

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot. przetargu nieograniczonego na: Dostawę akumulatorów wraz z montażem dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej do przedmiotowego przetargu i zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

### **Pytanie 1**

W projekcie umowy w rozdziale 6 punkt 4 Zamawiający wymaga żywotności akumulatorów 12 lat.

W związku z tym, że klasyfikacja EUROBAT dzieli akumulatory na grupy:

- Long Life 10/12 lat, (żywotność akumulatorów z przedziału 10 – 12 lat)
- Very Long Life > 12 (żywotność akumulatorów ponad 12 lat)

Proszę o uściślenie, czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie akumulatorów o żywotności 10/12 lat według klasyfikacji EUROBAT (klasyfikacja określona dla temp. 20°C).

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie akumulatorów o żywotności 10/12 lat wg klasyfikacji EUROBAT

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert.

Termin składania ofert do dnia 04.07.2018 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.07.2018 r. o godz. 10:15.