

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 000 euro w trybie procedury porównanie cen na: Dostawę i montaż centrali pożarowej POLON 6000 wraz z oprzyrządowaniem, wyposażonej w moduł do integracji z istniejącymi centralami POLON 4900 w obiekcie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści zaproszenia do złożenia oferty w/w postępowania, w odpowiedzi na zadane pytania Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Proszę o informację na temat w ile pętli adresowalnych ma być wyposażona nowa centrala POLON 6000.

Odpowiedź: Nowa centrala ma być wyposażona w dwie pętle.

Pytanie nr 2

Ile elementów adresowalnych występuje na danej pętli w obecnej centrali Polon 4900

Odpowiedź: Centrala wyposażona jest w 8 linii dozowanych na których, znajduje się 742 elementy.

Pytanie nr 3

Jakie elementy systemów ppoż. Polon Alfa są podłączone do obecnej centrali Polon Alfa. 4900, czym ona steruje obecnie, oddymianie klapy, windy, zawory itp.

Odpowiedź: Do centrali 4900 podłączone jest: 6 modułów EKS, 4 moduły EWS, 1 moduł EWK. Sterują one windami, oddymianiami, klapami oraz wentylacjami.

Pytanie nr 4

Proszę o informacje na temat jakie urządzenia tzn. centrale są podłączone do obecnej centrali pożarowej Polon 4900 (podobno 3szt. ale jaki typ i model chodzi o komunikację między tymi starymi centralami a istniejącą 4900.)

Odpowiedź: Centrala POLON 4900, Telsap 2100 oraz Telsap 2100 nie są w żaden sposób ze sobą połączone. Sygnały alarmu z poszczególnych central są spięte bezpośrednio w urządzeniu powiadamiającym Straż Pożarną.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert.

Termin składania ofert do dnia 17.12.2018 r. do godz.10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.12.2018 r. o godz. 10:15

Z upoważnienia Dyrektora
Z-ca DYREKTORA
dział Lecznictwa
lek. med. Krzysztof StolarSKI